

# 红河职业技术学院（保卫处）消防设施维修保养器材购置项目询价邀请函

（被邀请单位名称）：

特邀请贵单位参与报价。

## 一、项目概况

（一）项目名称：红河职业技术学院（保卫处）消防设施维修保养器材购置项目。

（二）项目地点：红河职业技术学院。

（三）项目预算：38452.50元（叁万捌仟肆佰伍拾贰元伍角）  
超过该预算的报价无效。

（四）技术参数、性能要求：详见附件一

报价要求：报价应涵盖完成本项目所需的人工费、税费等一切费用，为固定总价。报价应为一次性包干价，中标后不得分包转包，不得以任何理由追加费用。

（五）工期

自合同签订之日起15个日历天内完成项目，并验收合格。

## 二、企业资质，报价书编制、装订、密封要求

### （一）报价书编制

1.报价单位须提供包括以下内容的报价书（正本一份，扫描电子版优盘一份）：①报价书封面；②询价邀请书左上角盖章（原件）至投标文件内；③报价明细表；④具有独立承担民事责任的能力，符合本次项目的营业执照、税务登记证等相关证书；⑤法定代表人身份证明及授权委托书（若委托）；⑥产

品相关资质证书（如 3C 认证、安全检测报告等）；⑦履约承诺（如工期、质保期、售后服务），以上复印件均须加盖单位公章（鲜章）。编制需按采购文件规定的顺序、格式编制，内容清晰、页码完整。

## （二）报价书的装订

报价书装订应采用胶装，不得采用活页夹装订。

## （三）报价书的密封

报价书的正本及扫描电子版均须密封在密封袋内，密封袋上应标注项目名称，递交时间、投标人名称、地址、联系人及电话，封口处须加盖单位公章（鲜章）。

## 三、递交方法

现场递交，递交时若不是法人，需提供授权委托书、营业执照、身份证（原件）及复印件证明材料。

## 四、评审方法

最低评标价法：在满足采购需求的前提下，以投标报价最低的供应商作为中标候选人。

## 五、报价书文件的提交

（一）报价书的提交截止时间：2026 年 6 月 22 日上午 11 时，供应商应于递交响应文件截止时间前将响应文件送达指定地点。逾期送达的响应文件将被拒绝。

（二）报价书的提交地点，红河职业技术学院信息中心二楼 214。

## 六、联系人及联系电话

采购单位：红河职业技术学院

联系人：丁老师


联系电话：0873-3060326





附件一：




### 消防设施维修保养器材清单



使用部门： 保卫处							
序号	物资名称	规格/型号	单位	数量	单价(元)	小计	图样
1	湿式报警阀组压力开关	型号:ZSJY1:6BP-S 工作压力:1.6MPa	个	50			



2	图文中心室内消火栓门框	铝合金门框高 100, 宽 70	个	20				
3	足球场看台铝合金门	铝合金门框高 80, 宽 65	个	20				
4	足球场看台室内消火栓玻璃	室内消火栓玻璃高 66.5, 宽 51.5	面	50				
5	生活A区宿舍室内消火栓铝合金门框	铝合金门框高 160, 宽 70 消火栓门高 92, 宽 65 灭火器门高 60, 宽 65 1600*700 门框	个	30				
6	感温火灾探测器 (海湾)	JTW-ZCD-G5H (底座+温感)	套	15				



7	感温火灾探测器 (大华)	JTW-ZDM-DH1310(底座+温感)	个	15		
8	左向疏散指示标志	L-BLZD-1LR0E15WDBG 明装单面老标准	块	70		
9	右向疏散指示标志	R-BLZD-1LR0E15WDBG 明装单面老标准	块	80		



10	安全出口指示标志	L-BLZD-1LR0E15WDBG 挂式单面老标准	块	50	
11	瓜子链	链	米	100	
12	过滤式自救呼吸器	TZL30	个	12	
13	双绞线	ZC-RVS 2*2.5㎡ 红黄 3 卷、红蓝 1 卷、红白 1 卷、红黑 1 卷、红绿 2 卷	卷	8	


14	水泵结合器转轮	SQS100-1.6	个	40			
15	三和自喷漆	红色	瓶	6			
16	三和自喷漆	白色	瓶	6			
17	航船油漆	大红色 8 公斤每桶	桶	20			


18	密封垫	DN200	片	25				
19	密封垫	DN150	片	25				
20	密封垫	DN100	片	25				
21	密封垫	DN80	片	25				
22	密封垫	DN65	片	25				
23	灭火器	灭火级别 3MFZ/ABC4	个	20				
24	滚筒	小号带把子	个	20				
25	油漆刷	2寸	个	30				



26	丝连不锈钢浮球 阀	DN80	个	2			
27	丝连不锈钢浮球 阀	DN50	个	2			
28	低压压力开关	WDZB1N-KYJY	个	10			


29	水流指示器	ZSJZ-100-F-1.2	个	5				
30	高位消防水箱流量开关	DN100 DT01-G12HDCRQ 电压 24V	个	5				
31	火灾显示盘（大华品牌）	DH1330	块	5				




32	火灾显示盘（海湾品牌）	GST-ZF-520Z	块	5		<p data-bbox="263 353 319 689"><b>海湾火灾显示盘</b></p> <p data-bbox="327 385 359 658">二线制GST-ZF-120Z/520Z</p> 
33	消防沟槽蝶阀	大体-DN200	个	5		

34	消防管道蝶阀	大体-DN150	个	10			
----	--------	----------	---	----	--	--	---

35	消防管道蝶阀	大体-DN100	个	10		
36	消防管道蝶阀	大体-DN80	个	10		

37	暗杆闸阀	DN65 OT450	个	3		
38	接线端子	TB 系列 1510	条	5		

39	电接点压力表	消防稳压泵用	块	10				
40	镀锌外丝直节	DN15	个	20				
41	镀锌外丝直节	DN20	个	20				
42	镀锌外丝直节	DN25	个	20				

43	止回阀	DN100	个	4			
44	止回阀	DN150	个	4			
45	橡胶软接头	DN150	个	6			

46	镀锌铁丝	16号每卷16公斤	卷	1			
合 计							